

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 40/1/16

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 9 в лице директора Бабушкиной Татьяны Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 40 от «26» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч. 00 мин. до 09 ч. 00 мин. «16» марта 2020 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 9 расположенного по адресу: 624152, Свердловская область, п. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 Бабушкиной Татьяной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена.	ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7	01.03.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинск, Кировградского городского округа,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
К.А. Лизогуб

«18» марта 2020 г.



С предписанием ознакомлен,


(подпись)

директор Бабушкина Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«18» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор Бабушкина Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«18» марта 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

№	Дата	Имя	Подпись
1	18.03.2020	Бабушкина Т.В.	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			